

**PROCÈS - VERBAL DE LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITE**

**SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2015 à 10H15**

**MEMBRES PRESENTS**

Nombre : 7

**Membres de l'Administration**

Mme CHICHE Elisabeth, Proviseur  
M. GUILLOT Christophe, Proviseur-adjoint - excusé  
M. PASQUIER Laurent, Chef de Travaux

**Représentante de la Région**

**Représentants des Personnels d'Enseignement et d'Education**

M. HENNARD François  
Mme MORNAT Nicole

**Représentants des Personnels ATOS**

M. DELAGNEAU David

**Représentant des Parents d'élèves**

Mme NICOLLE

**APE**

M. DA SILVA José

**Invités**

**Excusés**

Mme LEMRINI Isabelle, Conseillère Principale d'Education  
Mme BERGER Aurélie, représentante de la région  
Mme JOSSERAND Véronique  
M. KAROUI Sélim, Gestionnaire

La séance est ouverte à 10h15

## PROCÈS - VERBAL DE LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITE

SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2015 à 10H15

### **1 – passage de la commission de sécurité**

La prochaine visite de la commission de sécurité est programmée le 6 juillet 2015

M. Da Silva fait au mieux pour faire les travaux indispensables relevés lors de la pré-visite de la commission de sécurité animée par M. Christophe JACOTOT, ingénieur sécurité ERP, du Conseil régional.

Travaux préalables réalisés par M. Da Silva :

- installation d'un coffret pour protéger les manœuvres des vannes gaz
- fixation de nombreuses ventouses de sols (arrachées ou cassées)
- fixation d'une grille de ventilation basse sur une bouche de la gaine de désenfumage
- remplacement du joint pince doigt sur une porte de recoupement des circulations et assurer le fonctionnement des portes coupe-feu
- remplacement des blocs de secours
- supprimer les cales sur les portes des salles de préparations : mise en place d'affiches
- Rez-de-chaussée bâtiment hôtellerie : quel coût pour des barres anti panique afin d'éviter que le bâtiment ne reste ouvert la nuit ?

### **2 – éclairage / minuterie**

Incident inscrit sur le registre SST le 1<sup>er</sup> décembre 2014 à 23:03:48

*Le soir à 17H30, il fait nuit actuellement. Un lundi soir, la lumière était déjà allumée, en descendant les escaliers, la minuterie s'est coupée au milieu, je me suis retrouvée dans le noir et j'ai trébuché dans l'escalier, heureusement sans conséquences. Cela m'était déjà arrivé mais je n'avais pas les bras chargés et j'avais pu m'appuyer sur la rambarde. J'en ai informé l'intendant suggérant un détecteur de mouvement ou autre solution : la durée de la minuterie va être vérifiée et probablement augmentée.*

Mme Borodacz avait envoyé un message au gestionnaire : M. Da Silva a allongé la durée de la minuterie

Réflexion pour l'installation de détecteur de mouvement associé au minuteur : présenter au Conseil Régional de Bourgogne un projet global de remplacement des minuterie pour diminuer les coûts (cf : luminaires avec détecteurs de présence au foyer).

### **3 – quai de livraison**

M. Mallot fait remarquer que ce projet dépasse clairement le cadre d'une demande de subventions (reprise et rehaussement de voirie nécessaires – impact sur réseaux – serrurerie ...)

Il préconise d'adresser un courrier à la Région pour le projet de rénovation du quai de livraison.

La demande officielle serait adressée à la Direction des Lycées, M. Drouot, avec une description sommaire de la problématique et du besoin.

En cas de suite favorable, la Direction technique élaborera un programme pour études puis travaux de réalisation.

Même si, en parallèle, il y a un projet pédagogique (collègues de M. Gauchot) qui consisterait à faire des plans et des propositions d'aménagement

### **4 – sécurité incendie**

Voici les principales observations formulées par le prestataire en charge de la maintenance (COFELY INEO) :

## PROCÈS - VERBAL DE LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITE

### SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2015 à 10H15

- signal sonore inaudible dans l'atelier et le local transformateur (971,48 euros)
- batteries système sonnerie et report d'alarme (1 500 euros à nos frais)
- proposition : remplacement de 4 détecteurs optiques au restaurant
- installation de ventouses sur portes asservies : problèmes de cales en sciences
  - externat : 2 157,60 euros
  - hôtellerie : 3 754,80 euros

#### - **accessibilité handicapés**

Le Conseil Régional a missionné la société CITAE de Montigny-le-Bretonneux pour réaliser l'Agenda d'Accessibilité Programmé des bâtiments du Conseil Régional

La visite de mise à jour des diagnostics accessibilité handicapés des lycées de Bourgogne s'est déroulée le 22 avril 2015.

Conclusion : en cas d'incendie, il manque des locaux d'attente des secours dans les étages : à déterminer avec l'APE et à identifier visuellement.

#### - **formation du personnel**

Les dernières formations incendies, à destination du personnel, remontent à 2010.

Nous avons adressé des demandes de prises en compte par la Région et par le Rectorat. Dans les deux cas, les formations sont acceptées.

Pour :

- les agents de la Région, la formation est programmée pour le 27 août 2015
- le personnel enseignant, le service de formation du Rectorat a trouvé un prestataire

#### - **détecteurs du restaurant d'application**

Sous réserve de l'accord de la commission de sécurité, il pourrait être envisagé de remplacer les détecteurs actuels par 4 détecteurs optiques, moins sensible au flambage.

### **5 – points sur les achats**

#### - **service de maintenance**

Achat d'une plate-forme individuelle roulante, d'un échafaudage roulant (mobile) et d'une échelle transformable (3 parties) destinés à réaliser les travaux en hauteur ou dans des escaliers en toute sécurité (ex : escalier de l'internat, salle E03 (vidéoprojecteur)

Coût global : 2 063,54 euros

Subvention de la Région : 2 000 euros

#### - **entretien des locaux**

Achat de 5 chariots pour l'entretien des salles en remplacement de matériels obsolètes affecté à hôtellerie (2), externat (2) et salle des Conseils (1)

Coût prix en charge par la Région : 1 955,10 euros

Achat de 2 mono brosses (externat, internat), 4 aspirateurs à poussières (internat (3), externat)

Coût prix en charge par la Région : 2 337,24 euros

Achat d'un aspirateur dorsal sur le budget de l'établissement (335,75 euros)

**PROCÈS - VERBAL DE LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITE**

**SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2015 à 10H15**

- **blocs de secours**

Nécessité de remplacer

- 60 blocs de secours pour l'évacuation
- 6 blocs de secours pour l'ambiance (installé au milieu d'une salle, au plafond)

Coût global : 3 386,88 euros

Subvention de la Région : 1 600 euros

Différence pour le budget de l'établissement : 1786,88 euros (non prévu au budget 2015)

- **chantier « grilles » pour les égouts des cuisines**

Pose des dernières grilles dans les cuisines des étages

Observations des enseignants ? Une remarque pour bien identifier le sens des grilles.

- **parking enseignants / visiteurs**

Prestation pour le marquage des places sur le parking :

- agrandissement des places réservées aux handicapés
- peinture des zones hachurées (issues de secours de l'internat)
- zébra jaune au niveau du portail rue de Valmy

Chantier prévu les 6 et 7 juillet 2015

- **subvention de la Région :**

Grille autour des espaces verts, devant le lycée, très malmenée par les élèves, réparation difficile

Subvention de 2 000 euros sur une dépense de 2 550,12 euros

Travaux prévus les 9 et 10 juillet 2015

Projet à l'étude par la Région : rénovation de la grille principale, du portillon et de la clôture

Présence de plomb détecté dans la peinture

**6 – questions diverses**

Une question hors délai à traiter directement avec le chef de travaux.

La séance est close à 11 h 30.

E. CHICHE



PROVISEUR